



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

Нижне-Волжское управление

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Калмыкия, г. Элиста, 3-й мик-
рорайон, д. 26.

(место составления)

« 07 » сентября 2018 г.

(дата составления акта)

15 ч. 45 мин.

(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 22 – АД/31 – ПО

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»
Борису Нарановичу Бембееву

На основании Акта проверки от 07.09.2018 № 22-АД/31-ПО, составленного по результатам плановой выездной проверки, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, я, государственный инспектор Отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республике Калмыкия, Дякиев Алексей Сяриевич, удостоверение ТО-07 №0189,

(должность, фамилия, имя, отчество, № служебного удостоверения)

Предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 12»

(наименование юр. лица, индивидуального предпринимателя в отношении которого проводилась проверка)

№ п. п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации и <u>его заместителя.</u>	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Зарегистрированы в Минюсте России от 22.01.2003г. № 4145 (далее ПТЭЭП) п. 1.2.3.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководителю Потребителя соответствующим документом назначить заместителя ответственного за электрохозяйство организации.	07.11.2018 <i>укреплено в процессе проверки</i> <i>Дякиев</i>
2	Назначение ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП п. 1.2.7.	Назначение ответственного за электрохозяйство	07.11.2018

	и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: 4 в электроустановках напряжением до 1000 В.		и его заместителя произвести после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: 4 в электроустановках напряжением до 1000 В.	
3	Эксплуатацию электроустановок Потребителя должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.	ПТЭЭП п. 1.2.1.	Для эксплуатации электроустановок Потребителя включить в штат подготовленный электротехнический персонал.	07.10.2018
4	Открыто проложенные, заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и повторно окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Открыто проложенные, заземляющие проводники предохранить от коррозии и повторно окрасить в черный цвет.	07.10.2018 <i>Уже сделано в процессе проверки</i>
5	Не представлены паспорта заземляющих устройств электроустановок здания школы.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	Представить паспорта заземляющих устройств здания школы.	07.12.2018
6	На рабочих местах должна вестись следующая документация: Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.8.9.	Рабочие места укомплектовать следующей документацией: Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	07.10.2018
7	Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией.	ПТЭЭП п. 1.2.1.	Либо проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией.	07.11.2018
8	У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: - Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Потребителю техническую документацию дополнить: - Исполнительными рабочими схемами первичных и вторичных электрических соединений.	07.10.2018
9	Потребитель обязан обеспечить укомплектование электроустановок средствами защиты.	ПТЭЭП п. 1.2.2.	Потребителю обеспечить укомплектование электроустановок средствами защиты.	17.09.2018
10	На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.	ПТЭЭП п. 1.6.3.	На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок составить ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.	10.01.2019
11	Потребители должны	ПТЭЭП п. 1.6.1.	Потребителю обеспечить	10.01.2019

	обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.	<i>Работы выполнены диспетчером Фроловым Ур-е.</i>	проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.	
12	По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах.	ПТЭЭП п. 1.6.7.	По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование подвергнуть техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. Результаты работы комиссии отразить в актах и технических паспортах.	10.01.2019 <i>И.И. Фролов и др.</i>
13	В помещении кухни столовой школы силовой ящик типа ЯБПВУ-100 в аварийном состоянии.	ПТЭЭП п. 1.2.2.	В помещении кухни столовой школы заменить силовой ящик типа ЯБПВУ-100 (в аварийном состоянии).	07.10.2018
14	На двери помещения для распределительных силовых щитков на I этаже школы не нанесены предупреждающие знаки и плакаты установленного образца.	ПТЭЭП п. 2.2.20. <i>исполнить знаки безоп-ти.</i>	На двери помещения для распределительных силовых щитков на I этаже школы нанести предупреждающие знаки и плакаты установленного образца.	29.09.2018
15	Сопротивление двух заземляющих устройств (кабинетов бухгалтерии и технологии) не соответствует требованиям ПУЭ 7 изд.	ПТЭЭП п. 2.7.2. <i>исполнить заземление в соответствии с ПТЭЭП п. 2.7.2.</i>	Сопротивление двух заземляющих устройств (кабинетов бухгалтерии и технологии) привести в соответствие требованиям ПУЭ 7 изд.	07.10.2018
16	По территории школы с западной стороны (вдоль въездной дороги) проходит ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами, что не допускается Правилами устройства элект-	ПУЭ (7 изд.) п. 2.4.95.	Руководству школы совместно с вышестоящим Управлением образования Администрации Элистинского городского округа уведомить организацию – владельца ВЛ 0,4 кВ в ли-	07.10.2018

	троустановок.		це Элистинского РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго» о данном нарушении Правил, которое представляет угрозу жизни и здоровью людей (учащихся).	
--	---------------	--	--	--

На основании статьи 17 пункта 1 Федерального закона от 26 декабря 2012 г. № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 11.01.2019 г.
(дата)


направить Заместителю руководителя Нижне –Волжского управления Ростехнадзора Аджагулову Ю.В.
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки)

уведомление об исполнении предписания, по адресу:

358000, г. Элиста, ул. Б.Алехиных, 29 «а», тел. 4-49-52, 4-04-46, факс 4-48-65

Предписание выдал:

государственный инспектор Отдела
общепромышленного и государственного энергетического
надзора по Республике Калмыкия
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора



А.С. Дякнев

С Предписанием ознакомлен, 1 экземпляр для исполнения получил « 7 » сентября 2018 г.

✓ директор В. Белобеев
(руководитель или владелец предприятия, организации, учреждения, подпись, фамилия, инициалы)

Отметка о вручении _____